



Установка счетчика $d_u=80$ мм на хозяйственно-питьевой линии и счетчика $d_u=150$ мм на пожарно-резервной линии в водомерном узле на вводе диаметром 150 мм.

Схема водомерного узла.

Перечень элементов, технические требования, см. лист 83.

Классификация	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ЦИРВ02А. 00. 00. 00

Лист
82

Перечень элементов:

№п/п	Наименование, обозначение	Кол.	Примечание
1	Патрубок ПФГ 150	1	
2	Стяжка, Д=150 мм	1	
3	Колено УФ 150	3	
4	Задвижка клиновья, Ду=150 мм	1	
5	Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=150 мм	1	
6	Счетчик Ду=150 мм.	1	
7	Патрубок после счетчика (ППС) Ду=150 мм	1	
8	2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=150 мм	1	
9	Тройник ТФ 150x80	2	
10	Клапан обратный, Ду=150 мм	1	
11	2-й патрубок после счетчика (2-ППС) Ду=80 мм	1	
12	Задвижка клиновья, Ду=80 мм	2	
13	Задвижка с электроприводом, Ду=150 мм	1	
14	Колено УФ 80	2	
15	Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=80 мм	1	
16	Счетчик Ду=80 мм.	1	
17	Патрубок после счетчика (ППС) Ду=80 мм	1	

Примечание: для счетчиков СТВ-150 длина патрубка после счетчика ППС должна быть не менее 300 мм (два диаметра условного прохода счетчика)

Установка счетчика Ду=80 мм на хозяйственно-питьевой линии и счетчика Ду=150 мм на пожарно-резервной линии в водомерном узле на вводе диаметром 150 мм

Перечень элементов. Технические требования

- 1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
- 2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4, 12, 13 на другую запорную аппаратуру соответствующего условного прохода (Dy), разрешенную проектом в системе хозяйственно - питьевого водопровода.
4. Размеры - U - монтажные длины счетчиков, размеры А, В - по месту.
5. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 12-2150 см. поз. 10. При одном водопроводном вводе на объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.
6. Допускается установка фильтров Ду=80, 150 мм.
7. Допускается установка
8. Допускается установка
9. Допускается установка
10. Допускается установка
11. Допускается установка
12. Допускается установка
13. Допускается установка

УПВ02А. 00. 00. 00

Лист

83