



Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала  $d_u=100$  мм  
с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного  
водопроводов на вводе диаметром 100 мм.

Перечень элементов, технические требования см. лист 215.

Схема водомерного узла.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ЦИРВ02А. 00. 00. 00

Лист  
214

Подпись и дата

Мин. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Мин. № подл.

Перечень элементов:

Поз.	Наименование, обозначение	Кол.	Прим.
1	Патрубок ПФГ 100	1	
2	Стяжка, Ду=100 мм	1	
3	Колено УФ 100	1	
4	Задвижка клиновая, Ду=100 мм	2	
5	Патрубок до счетчика (ПДС), ду=100 мм	1	
6	Счетчик комбинированный ду=100/d байпас	1	
7	Патрубок после счетчика (ППС), ду=100 мм	1	
8	Клапан обратный, Ду=100 мм	2	
9	Тройник ТФ 100х100	1	
10	Задвижка (клапан) с электроприводом, Ду=100 мм	1	
11	Фильтр, Ду=100 мм (патрубок вместо фильтра)	1	

1\*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2\*\*. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4, 10 на другую запорную аппаратуру соответствующего условного прохода (du) и назначения, разрешенную к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер L - монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 19ч216р (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на объект клапан обратный поз. 8 не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно); допускается применение:

- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) и фильтра (см. прил., рис. 13).

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала  $du=100$  мм с отдельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов на вводе диаметром 100 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ЦИРВ02А. 00. 00. 00

Лист  
215

Имя, № задат.      Подпись и дата  
 Власт. инст. №      Имя, № задат.  
 Подпись и дата