

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

N RU C-RU.HE97.B.00025/25

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Тех-Колор» (ООО «Тех-Колор»),
ОГРН: 1027200843009, ИНН: 7202084140.
Место нахождения (адрес юридического лица): 625014, Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица Чекистов, дом 26, корпус 2, этаж 2, офис 1. Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 625014, Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица Чекистов, дом 26, строение 14. телефон: +7 (3452) 500-790, адрес электронной почты: 500790@bk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Тех-Колор» (ООО «Тех-Колор»),
ОГРН: 1027200843009, ИНН: 7202084140.
Место нахождения (адрес юридического лица): 625014, Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица Чекистов, дом 26, корпус 2, этаж 2, офис 1. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 625014, Россия, Тюменская область, город Тюмень, улица Чекистов, дом 26, строение 14.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ". ОГРН: 1227700203543, ИНН: 9724078456. Адрес юридического лица: 115280, Россия, г. Москва, муниципальный округ Даниловский вн. тер. г., ул. Ленинская Слобода, д. 19, стр. 3. Адрес места осуществления деятельности: 115280, Россия, г. Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19 строение 3, этаж 4, комнаты 1, 2, 3, 4, 5, 6, телефон: +7(495) 2481514, адрес электронной почты: info@nitspb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HE97.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытия декоративные лакокрасочные, применяемые в зданиях и сооружениях, из красок водно-дисперсионных на основе акриловых или виниловых сополимеров, толщиной сухого слоя от 30 мкм до 40 мкм, при расходе на один слой от 150 г/м² до 300 г/м², товарного знака «Сибирячка®», марок: «Сибирячка» краска для потолков ярко-белая ВД-КС-2605, «Сибирячка» краска для стен и потолков ярко-белая ВД-КС-2610, «Сибирячка» фасадная краска ярко-белая ВД-АК-1625, выпускаемых по ТУ 20.30.11-012-51019353-2023 Декоративные лакокрасочные материалы «Сибирячка®». Технические условия», дата утверждения 18.12.2023 г.

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3209 10 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № НМ93-100/04-2025 от 25.04.2025 г., выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93); акта анализа состояния производства № ПБ123-353.24-02 от 27.12.2024 г., выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ". Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на одном листе.
Условия хранения: в плотно закрытой таре, при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Гарантийный срок хранения лакокрасочных материалов – 12 месяцев со дня изготовления. Дата изготовления единицы продукции – 25.06.2024 г.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 19.05.2025 г. по 18.05.2030 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Минаев Дмитрий Олегович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.HE97.B.00025/25

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов), номера пунктов стандарта (стандартов) (при необходимости)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94, п. 5.3	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть	Группа горючести - слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96, п. 5.1	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения - малоопасные (Т1)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)
(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Минаев Дмитрий Олегович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))