



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.HB63.H00842

Срок действия с 22.12.2021

по 21.12.2024

№ 0495023

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ", Место нахождения: 108801, город Москва, п Коммунарка, ул Потаповская Роцца, д. 12 к. 2, этаж/пом подв./4 офис 14, Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: openkarosm@yandex.ru, Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HB63.

Дата регистрации аттестата аккредитации: 15.01.2020 года

**ПРОДУКЦИЯ** Фрагмент перегородочной конструкции из силикатных полнотелых перегородочных плит марки СППо 70 по прочности М150, класса средней плотности 1,8, габаритными размерами 498x70x249 мм, выпускаемая по ГОСТ 379-2015. Серийный выпуск.

код ОК

23.61.11

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 27296-2012. Индекс изоляции воздушного шума  $R_w$  47 дБ

код ТН ВЭД

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Каменск – Уральский завод строительных материалов" (ООО "КУЗСМ"). Адрес: 623415, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Силикатная, дом 1, корпус А. ОГРН 1076612000948.

Телефон: 83439390991, 83439390990. Адрес электронной почты: info@simat.ru

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "Каменск – Уральский завод строительных материалов" (ООО "КУЗСМ"). Адрес: 623415, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Силикатная, дом 1, корпус А. ОГРН 1076612000948.

Телефон: 83439390991, 83439390990. Адрес электронной почты: info@simat.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокола испытаний № 32311.ИЛ01.СС1285 от 21.12.2021 года. Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01. Дата регистрации свидетельства: 05.10.2020 года.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3



Руководитель органа

подпись

Н. Ю. Бизюкова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С. А. Заикин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации