



Установка счетчика $du=100$ мм на хозяйственно-питьевой линии с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов на вводе диаметром 150 мм.

Схема подоморного узла.

Перечень элементов, технические требования, см. лист 93.

| | | | | |
|------|------|-------------|---------|------|
| Изм. | Лист | № документа | Подпись | Дата |
| | | | | |

ЦИРВ02А. 00. 00. 00

Лист
92

Перечень элементов:

| Поз | Наименование, обозначение | Кол. | Примечание |
|-----|---|------|------------|
| 1 | Патрубок ПФГ 150 | 1 | |
| 2 | Стижка, Д=150 мм | 1 | |
| 3 | Колено УФ 150 | 1 | |
| 4 | Задвижка клиновья, Ду=100 мм | 2 | |
| 5 | Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=100 мм | 1 | |
| 6 | Счетчик ду=100 мм. | 1 | |
| 7 | Патрубок после счетчика (ППС) Ду=100 мм | 1 | |
| 8 | Клапан обратный Ду=100 мм | 1 | |
| 9 | Тройник ТФ 150х100 | 1 | |
| 10 | Клапан обратный, Ду=150 мм | 1 | |
| 13 | Задвижка с электроприводом, Ду=150 мм | 1 | |
| 14 | Колено УФ 100 | 1 | |

Установка счетчика $du=100$ мм на хозяйственно-питьевой линии с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов на вводе диаметром 150 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4, 13 на другую запорную аппаратуру соответствующего условного прохода (du), разрешенную к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер L - монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после обвязки счетчика (см. прил. 1, рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 19ч21бр (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на объект клапаны обратные поз. 8, 10 не устанавливаются.

7. Допускается установка фильтра ($du=100$ мм) на хозяйственно - питьевой линии.

8. Допускается установка:

- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС).
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) и фильтра (см. прил. 1, рис. 13).

| | | | | |
|---|------|-------------|---------|------|
| № | Лист | № документа | Подпись | Дата |
| | | | | |

ЦИРВ02А. 00. 00. 00

Лист
93