

**ПАСПОРТ.  
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ  
И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

# **УЗЕЛ САЛЬНИКОВЫЙ ДЛЯ ВВОДА В ТРУБУ FSI-0215**

**АКС.00036.02 П(ИМ)**

**Не подлежит обязательной сертификации**

---

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Завод ССТ ТП»**

Россия, 141008, г. Мытищи, Московская обл., Проектируемый пр-д 5274, стр. 7,  
Тел./факс: +7 495 728-80-80, e-mail: sst@sst.ru, интернет: www.sst.ru

## Содержание

1. Сведения об изделии .....	3
2. Состав комплекта .....	3
3. Монтаж (сборка) сальникового узла .....	3
4. Меры безопасности .....	5
5. Транспортировка, хранение и утилизация .....	5
6. Гарантийные обязательства .....	6
Паспорт .....	8

### ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Настоящий «Паспорт. Инструкция по монтажу и эксплуатации «Узел сальниковый для ввода в трубу FSI-0215» АКС.00036.02 П(ИМ)» является интеллектуальной собственностью ООО «Завод ССТ ТП».

Любое полное или частичное использование, тиражирование или воспроизведение информации, содержащейся в настоящем Паспорте-Инструкции, без письменного разрешения собственника запрещено.

ООО «Завод ССТ ТП» следит за соблюдением авторских и иных прав, нарушение которых преследуется по закону.

# 1. Сведения об изделии

## 1.1. Изготовитель

ООО «Завод ССТ ТП»

141008, г. Мытищи, Московская обл., Проектируемый пр-д 5274, стр. 7

Тел./факс: +7 495 728-80-80; e-mail: sst@sst.ru; интернет: www.sst.ru



Management  
System  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 9105028814



Группа компаний ССТ, стремясь максимально качественно и полно удовлетворить запросы своих заказчиков, в 2004 году внедрила и поддерживает систему менеджмента качества, которая сертифицирована в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2015 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015.



## 1.2. Назначение

Сальниковый узел предназначен для монтажа нагревательного кабеля секции нагревательной кабельной внутри трубопровода. Изделие поставляется на 2 типа резьбы – 1" и 3/4".

## 2. Состав комплекта

Втулка зажимная	1 шт.
Втулка комбинированная	1 шт.
Шайба	2 шт.
Уплотнение	1 шт.
Инструкция по монтажу и эксплуатации	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.

## 3. Монтаж (сборка) сальникового узла

Сборка сальникового узла осуществляется в следующем порядке:

1. Наденьте на кабель втулку зажимную сальникового узла.
2. Наденьте на кабель первую шайбу. Для облегчения установки шайбы разожмите плоскогубцами.

3. Наденьте на кабель резиновое уплотнение. Для облегчения установки резинового уплотнения рекомендуется использовать неагрессивную смазку.
4. Наденьте на кабель вторую шайбу. Для облегчения установки шайбы разожмите плоскогубцами.
5. Наденьте на кабель втулку уплотнения сальникового узла.
6. Соберите сальниковый узел, затянув втулку уплотнения и втулку зажимную так, чтобы почувствовать сопротивление при затяжке.




Рисунок 1. Пример монтажа (сборки) сальникового узла на нагревательный кабель.

## 4. Меры безопасности

Перед началом монтажа и эксплуатации сальникового узла обязательно ознакомьтесь с требованиями безопасной эксплуатации сальникового узла, изложенными в настоящем разделе. **Пренебрежение данными требованиями может повлечь либо повлечёт причинение вреда имуществу, жизни или здоровью человека.** Данные требования обязательны для соблюдения условий гарантии.

### При монтаже и эксплуатации сальникового узла ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. использовать сальниковый узел в зонах, где применение сальникового узла запрещено действующими правилами;
2. использовать сальниковый узел не по назначению, в том числе: для ввода кабеля неподходящего размера в трубу, для ввода в трубу установочного (силового) провода, монтаж сальникового узла на трубу с не подходящим размером трубы и т. п.;
3. использовать неисправный сальниковый узел;
4. использовать сальниковый узел, имеющий какие-либо повреждения, в том числе повреждения уплотнения;
5. самостоятельно ремонтировать неисправный или имеющий повреждения сальниковый узел, а также вносить какие-либо изменения в его конструкцию;
6. прикладывать к сальниковому узлу и его элементам значительные механические нагрузки: ударять, ставить на сальниковый узел какие-либо предметы и т. п.

## 5. Транспортировка, хранение и утилизация

Сальниковый узел допускается перевозить всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия хранения по ГОСТ 15150-69.

Сальниковый узел не является опасным изделием в экологическом отношении и специальных требований по утилизации после вывода его из эксплуатации не требуется.

## 6. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в инструкции по монтажу и эксплуатации.

**Гарантийный срок составляет 5 (пять) лет с даты продажи изделия.**

6.1. Гарантия изготовителя предусматривает бесплатный ремонт и/или замену изделия в течение всего гарантийного срока при соблюдении следующих условий:

- изделие использовалось по назначению;
- монтаж и эксплуатация изделия осуществлялась в соответствии с инструкций по монтажу и эксплуатации;
- соблюдены правила и требования по транспортировке и хранению изделия;
- соблюдены меры безопасности.

6. 2. Если в момент диагностики или после её проведения будет установлено, что какое-либо из перечисленных условий не соблюдено, Изготовитель или его представитель вправе отказать в гарантийном ремонте и/или замене, выдав соответствующее заключение.

6. 3. Изделие снимается с гарантии и бесплатный ремонт и/или замена изделия не производится в следующих случаях:

- истек срок гарантии;
- изделие было повреждено при транспортировке после получения товара (хранении, если изделие не вводилось в эксплуатацию), или нарушены правила монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения;
- повреждения вызваны стихией, пожаром и другими внешними факторами, климатическими и иными условиями или действиями третьих лиц;
- были нарушены условия гарантийных обязательств, что в каждом конкретном случае определяет технический специалист Изготовителя или его представитель;
- изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта;
- изделие имеет механические повреждения: сколы, трещины, вмятины, разрывы, царапины и др., полученные вследствие ударов, падений либо других механических воздействий;

- нарушены требования инструкции по монтажу и эксплуатации на изделие;
- нарушение мер безопасности.

6. 4. Во всех случаях, когда изделие не подлежит гарантийному ремонту, может быть рассмотрен вопрос об его платном ремонте, по усмотрению Изготовителя или его представителя.

6. 5. Изготовитель или его представитель, ни при каких условиях не несут ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери прибылей, прерывания деловой активности, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования купленного изделия. В любом случае материальное возмещение, согласно данным гарантийным условиям не может превышать стоимости, фактически уплаченной покупателем за изделие или единицу оборудования, приведшую к убыткам.

6. 6. Гарантийный срок на замененные компоненты изделия исчисляется в соответствии с общим гарантийным сроком на изделие в целом (в частности, не продлевает и не возобновляет исчисление общего гарантийного срока на изделие в целом). Замена любой части изделия в течение гарантийного срока не продлевает его.

6. 7. Для исполнения гарантийных обязательств Изготовителю или его представителю необходимо направить следующие документы:

- паспорт на изделие со штампом ОТК (или его копию, заверенную печатью продавца);
- претензию покупателя с указанием характера неисправности и условий эксплуатации;
- документ с указанием даты продажи.

# ПАСПОРТ

## **Свидетельство о приемке:**

### **Узел сальниковый для ввода в трубу FSI-0215**

соответствует требованиям и выдержал приемо-сдаточные испытания.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп продавца

Товар не подлежит обязательной сертификации

## **БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ!**

За дополнительной технической информацией и технической поддержкой обращайтесь в центральный офис ООО «Завод ССТ ТП»

Россия, 141008, г. Мытищи, Московская обл., Проектируемый пр-д 5274, стр. 7  
по тел. +7 495 728-80-80 или +7 495 627-72-55 с 8:30 до 17:30 кроме субботы  
и воскресенья

или в наши региональные представительства, координаты которых вы можете  
найти на нашем сайте [www.sst.ru](http://www.sst.ru).

Адрес для почтовых отправлений: Россия, 141008, г. Мытищи, Московская обл., а/я 8.