



Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала  $d_u=150$  мм с раздельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов на вводе диаметром 150 мм.

**Схема водомерного узла.**

Перечень элементов, технические требования, см. лист 231.

Лист № 0001  
Взам. инв. №  
Изм. № 0001  
Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Период	Дата

**ЦИРВ02А. 00. 00. 00**

Лист  
**230**

Перечень элементов:

Поз.	Наименование, обозначение	Кол.	Прим.
1	Патрубок ПФГ 150	1	
2	Стяжка, Ду=150 мм	1	
3	Колено УФ 150	2	
4	Задвижка клиновья, Ду=150 мм	2	
5	Патрубок до счетчика (ПДС), ду=150 мм	1	
6	Счетчик комбинированный ду=150/d байпас	1	
7	Патрубок после счетчика (ППС), ду=150 мм	1	
8	Клапан обратный, Ду=150 мм	2	
9	Тройник ТФ 150х150	1	
10	Задвижка (клапан) с электроприводом, Ду=150 мм	1	
11	Фильтр, Ду=150 мм (патрубок вместо фильтра)	1	

1\*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2\*. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4, 10 на другую запорную аппаратуру соответствующего условного прохода (du) и назначения, разрешенную к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер L - монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после обвязки счетчиков (см. прил., рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 19ч21бр (см. прил., рис. 12). При одном водопроводном вводе на объект клапан обратный поз. 8 не устанавливается.

7. Допускается изменения длин патрубков до и после счетчика в соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно); допускается применение:

- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) и фильтра (см. прил., рис. 13).

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала  $du=150$  мм с отдельной системой хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов на вводе диаметром 150 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

Имя, № подл. Подпись и дата  
Имя, № дубл. Подпись и дата  
Имя, № вкл. № Подпись и дата  
Имя, № подл. Подпись и дата

Имя	Подл.	№ документа	Подпись	Дата

ЦИРВ02А.00.00.00

Лист  
231