

№ 001605



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества  
№ РОСС RU.31675.04ПБК0  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

Срок действия с 04.02.2019г по 03.02.2024г.

Код ОКПД 2 23.61.12.133

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.Н00528

**ЗАЯВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Каменск-Уральский завод строительных материалов» (ООО "КУЗСМ"). Адрес: 623415, РОССИЯ, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Силикатная, дом 1, корпус А. ОГРН: 1076612000948  
Телефон: +73439390990. Факс: +73439390991. Электронная почта: info@simat.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**  
(наименование и  
местонахождение  
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Каменск-Уральский завод строительных материалов» (ООО "КУЗСМ"). Адрес: 623415, РОССИЯ, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Силикатная, дом 1, корпус А. ОГРН: 1076612000948  
Телефон: +73439390990. Факс: +73439390991. Электронная почта: info@simat.ru

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»  
(ОГРН 5167746487519). Адрес: 117593, город Москва, улица Бульвар Литовский,  
дом 1, офис 1. Свидетельство № РОСС RU.31675.04ПБК0.00001, 09.01.2017г. до  
08.01.2020г., телефон: 8(926)2335528, cdckp@yandex.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,  
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о  
сертифицированной  
продукции, позволяющая  
провести идентификацию)

Фрагменты стеновых конструкций, изготовленные по технологическому регламенту по монтажу строительных конструкций из блоков силикатных пустотелых и доборных типов: СБПу 180, СБПу 200 марки по прочности М150, класса по средней плотности 1,2 габаритными размерами 500x180x249 мм, 500x200x249 мм; СБПу 250 марки по прочности М150, класса по средней плотности 1,4 габаритными размерами 250x248x238 мм, 125x248x238 мм, выпускаемых по ГОСТ 379-2015. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных  
стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил,  
условий договоров на  
соответствие требованиям  
которых проводилась  
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования»  
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» Предел огнестойкости – REI 180

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 0685Ц-С-2 от 01.02.2019 г.,  
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» ИЛ «ЭКСПЕРТ»  
№ ЦСБК RU.04ПБК0 до 08.01.2020г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия системы менеджмента качества  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №МСК-ОС1-Б02688  
от 22.12.2018 г.

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Коблов С.П.

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Самойлов Д.Н.



М.П.