



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.HB63.H00844

Срок действия с 22.12.2021

по 21.12.2024

№ 0495021

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ", Место нахождения: 108801, город Москва, п Коммунарка, ул Потаповская Роща, д. 12 к. 2, этаж/пом подв./4 офис 14, Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: openkarosm@yandex.ru, Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HB63.

Дата регистрации аттестата аккредитации: 15.01.2020 года

ПРОДУКЦИЯ Фрагмент стеновой конструкции из силикатных пустотелых блоков марки СБПу 180 по прочности М150, марки по морозостойкости F50, класса средней плотности 1,2, габаритными размерами 500x180x249 мм, выпускаемых по ГОСТ 379-2015. Серийный выпуск.

код ОК
23.61.11.141

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 27296-2012. Индекс изоляции воздушного шума R_w 55 дБ

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Каменск – Уральский завод строительных материалов" (ООО "КУЗСМ"). Адрес: 623415, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Силикатная, дом 1, корпус А. ОГРН 1076612000948.

Телефон: 83439390991, 83439390990. Адрес электронной почты: info@simat.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Каменск – Уральский завод строительных материалов" (ООО "КУЗСМ"). Адрес: 623415, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Силикатная, дом 1, корпус А. ОГРН 1076612000948.

Телефон: 83439390991, 83439390990. Адрес электронной почты: info@simat.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 32311.ИЛ01.СС1287 от 21.12.2021 года. Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01. Дата регистрации свидетельства: 05.10.2020 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

Н. Ю. Бизюкова

инициалы, фамилия

С. А. Заикин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации