

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНСТРОЙ РОССИИ)

119435, г. Москва, Большая Пироговская ул., д. 23

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7209-24

г. Москва

Выдано

23 декабря 2024 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Федаст Импорт»

Россия, 109382, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Люблино,
проезд Егорьевский д. 3Ж, стр. 6, помещ. XV

Тел.: +7(499)2836033; e-mail: order@fedast.ru; www.fedast.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

H.B.M.D. (Китай)

No. 83, Kenfeng Street, Tanghai Town, Caofeldian District China

**НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДУКЦИИ**

Тарельчатые анкеры «FEDAST» типа IN

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - анкеры «FEDAST» типа IN состоят из пластиковой тарельчатой гильзы с заглушкой и металлического гвоздя. Геометрические параметры анкеров: диаметр металлического гвоздя – 3,5 или 4,1 мм; длина – 52; 62 и 90 мм; длина гильзы – 50-200 мм; диаметр шляпки гильзы 60 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для крепления теплоизоляционных строительных материалов и изделий (плит из минеральной ваты и беспрессового пенополистирола толщиной от 50 до 200 мм) к наружным и внутренним элементам конструкций зданий и сооружений различного назначения. Анкеры применяют в качестве крепления к основаниям из бетона, кладки из полнотелого керамического кирпича, блоков ячеистого бетона.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - для выполнения предварительного расчета необходимого количества анкеров величины расчетных вытягивающих нагрузок $R_{гес}$: из бетона класса В25 – 0,2 кН, кладки из блоков ячеистого бетона В3,5 – 0,12 кН; полнотелого керамического кирпича М150 – 0,24 кН.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ,
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие конструкции тарельчатых анкеров, технологии
производства и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе и
обосновывающих техническое свидетельство материалов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА -
техническая документация изготовителя и разработчика, протоколы испытаний, а также
законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр
нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве»
(ФАУ «ФЦС») от 20 декабря 2024 г. на 13 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного
наименования действительно до 23 декабря 2026 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве»



А.В. Копытин

Зарегистрировано 23 декабря 2024 г., регистрационный № 7209-24

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России
от 8 февраля 2024 г. № 80/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)133-01-57 (доб.123, 108)

№ 0172