

Опросный лист**трехфазные антрезонансные трансформаторы напряжения НАМИ-35 УХЛ1**

Объект установки оборудования _____

Требуемое количество, шт. _____

№ п/п	Наименование параметра	Типовое исполнение	Нестандартное исполнение
1	Заводской тип		НАМИ-35 УХЛ1
2	Номинальное рабочее напряжение первичной обмотки, кВ		35
3	Количество вторичных обмоток	3	3 <i>(При монтаже подключается требуемое количество обмоток, неиспользуемые находятся в резерве на холостом ходу)</i>
4	Номинальные напряжения вторичных обмоток		0,1 кВ
5	Номинальная трехфазная мощность основной обмотки для АИИС КУЭ, в классах точности: 0,2 0,5 1,0 3,0	90	Укажите требуемую мощность в классах точности от 30 ВА до 200 ВА от 30 ВА до 360 ВА от 30 ВА до 450 ВА от 30 ВА до 1200 ВА
6	Номинальная трехфазная мощность основной обмотки для измерений, в классах точности: 0,2 0,5 1,0 3,0	90 240 450 1200	Укажите требуемую мощность в классах точности от 30 ВА до 200 ВА от 30 ВА до 360 ВА от 30 ВА до 450 ВА от 30 ВА до 1200 ВА
7	Номинальная мощность дополнительной обмотки для защиты в классе точности 3,0 ВА	80	Укажите требуемую мощность в классах точности от 10 ВА до 100 ВА
8	Дополнительные требования:		

Заказчик:

Организация, город _____

Ответственный исполнитель (ФИО, должность, подпись) _____

Телефон, e-mail _____