

Опросный лист
на изготовление трансформатора типа ТМГ-160/6(10)-0,4
в ООО «ПАИРОН»

№	Наименование требований	
1	Тип трансформатора	ТМГ
2	Мощность, кВА	160
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	6 (10)
5	Схема и группа соединения обмоток	У/Ун-0; У/Зн-11; Д/Ун-11
6	Тип регулирования напряжения	ПБВ
7	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%
8	Материал обмоток	алюминий
9	Потери короткого замыкания, Рк вт	2600; 2900; 2900
10	Потери холостого хода, Ро вт	410
11	Напряжения короткого замыкания, Ик %	4.5; 4.7; 4.5
12	Ток холостого хода, Io%	1.4
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1
14	Степень защиты	IP00
15	Габаритные размеры (мах);	
16	Длина, мм	1060
17	Ширина, мм	692
18	Высота, мм	1132
19	Масса, кг полная/масло	640/145
20	Установочные размеры	550х550
21	Наличие транспортных катков	да
22	Наличие пробивного предохранителя	по заказу
23	Наличие газового реле	нет
24	Наличие температурного датчика	нет
25	Наличие мановакуумметра	нет
26	Наличие предохранительного клапана	нет

Заказчик: _____

Телефон: _____

Прочие отметки: _____
