



Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала $d_u=50$ мм
в водомерном узле на вводе диаметром 80 мм.

Перечень элементов, технические требования см. лист 197.

Схема водомерного узла.

Изм. № 0001
Подпись и дата
Изм. № 0002
Подпись и дата
Изм. № 0003
Подпись и дата
Изм. № 0004
Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ЦИРВ02А. 00. 00. 00

Лист
196

Перечень элементов:

Поз.	Наименование, обозначение	Кол.	Примечание
1	Патрубок ПФГ 80	1	
2	Стяжка, Ду=80 мм	1	
3	Колено УФ 80	1	
4	Задвижка клиновая, Ду=80 мм	2	
5	Патрубок до счетчика (ПДС), $du=50$ мм	1	
6	Счетчик комбинированный $du=50/d$ байпас	1	
7	Патрубок после счетчика (ППС), $du=50$ мм	1	
8	Клапан обратный, Ду=80 мм	1	
9	Переход ПФ 80x50	2	
10	Фильтр, Ду=80 мм (патрубок вместо фильтра)	1	

1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.

2**. Размеры уточнить по месту.

3. Допускается замена задвижек поз. 4 на другую запорную аппаратуру соответствующего условного прохода (du) и назначения, разрешенную к применению в системе хозяйственно - питьевого водопровода.

4. Размер L - монтажная длина счетчика.

5. Допускается установка компенсирующих патрубков после обвязки счетчика (см. прил. 1; рис 11а, б).

6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа 19ч216р (см. прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на объект клапан обратный поз. 8 не устанавливается.

7. Допускается установка фильтра $du=50$ мм, после перехода ПФ 50x80 или фильтра-перехода ФП-80x50 (см. прил. 1, рис. 15).

8. Допускается изменение длин патрубков до и после счетчика в соответствии с требованиями, изложенными в паспорте на счетчик (наличие сливных и контролирующих отверстий - обязательно); допускается применение:

- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС),
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика (ПДС) и фильтра (см. прил. 1, рис. 13),
- фильтра-струевыпрямителя-перехода (ФСП) вместо патрубка до счетчика (ПДС), фильтра и перехода (см. прил. 1, рис. 14).

Установка комбинированного счетчика с диаметром основного канала $du=50$ мм
в водомерном узле на вводе диаметром 80 мм.

Перечень элементов. Технические требования.

Имя, № подл. Подпись и дата
Имя, № дубл. Подпись и дата
Имя, инв. № Взам. инв. № Подпись и дата
Имя, № подл. Подпись и дата

Изм.	Листы	№ документа	Подпись	Дата

ЦИРВ 02А. 00. 00. 00

Лист
197