



Электросерт

Центр подтверждения соответствия

Орган по сертификации
RA.RU.10AЮ64

Испытательный Центр
RA.RU.21AD12

АНО по сертификации «Электросерт»

ИНН 7725081144 КПП 771701001

Место нахождения: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А

Фактический адрес: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр. 1

Тел/факс +7(495) 995-10-26, +7(495) 684-42-40, e-mail: info@certif.ru

Генеральному директору
ООО «Лапп Россия»
Малышеву П.С.

Исх. № 139 от 16.03.2022 г.

На Ваш запрос №141 от 11.03.2022, сообщаем следующее:
Провода, марок: Н07V-K, Н07V-K-T, Н07V-K нг(A)-LS, Н07V-K-T нг(A)-LS, изготавливаемые по ТУ 3550-012-75175160-2022, на напряжение переменного тока 450/750В, не попадают под действие ТР ЕАЭС 037/2016 Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники", так как согласно приложению 1 перечня изделий электротехники и радиоэлектроники, на которые распространяется действие данного регламента, относится следующая продукция:
Кабели, провода и шнуры, предназначенные для использования при номинальном напряжении не более 500 В переменного и (или) постоянного тока, за исключением волоконно-оптических кабелей.

Руководитель ОС
«Полисерт»

Чесноков С.Б.